

## 質問に対する回答書（1回目）

工事名： R6 営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養 野球場改築工事空調（担い手確保型）（着手日指定型）  
工事箇所： 鳴門市撫養町立岩

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	<p>・ M-31～32 FS-2-6, 7, FE-2-20, 21がストレートシロッコファン(防爆仕様)と明記ありますが、風量等も含め仕様が合う機器が不明です。より詳しい詳細をお教えてください。設計時の参考品番等があれば、ありがたいです。</p>	<p>設計書（金抜き）のとおり、標準仕様で積算してください。 防爆仕様については、契約後の協議とし、設計変更の協議の対象とします。</p>
2	<p>・ M-34 ガラリチャンバーストは図示ありますが、ガラリ本体は図示（明記）がありません。空調工事では工事範囲外と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>貴見のとおりです。</p>
3	<p>・ M-47 設計図面では、制御ケーブルの凡例に【-d- EM-CEES 1.25sq-6C】と表記がありますが、必要でしょうか。設計書（金抜き）には記載ありません。</p>	<p>本工事においては、凡例の【-d- EM-CEES 1.25sq-6C】は、使用していません。</p>
4	<p>監理（主任）技術者及び現場代理人が、契約時点において他工事に従事している場合でも、着手日（6月1日）までに完成・引渡し完了していれば、配置予定技術者として提出・契約は可能でしょうか。</p>	<p>「工事着手日指定契約方式実施要領」のとおり、工事着手日の前日（令和7年5月31日）までに、従事している他工事が完了する場合、配置予定技術者とする事が可能です。</p>