

■設計図書に関する質問書に対する回答書

工 事 名：R 7 波 土 中部山溪轟公園線（皆の瀬橋） 海・小川 塗裝修繕工事（担い手確保型）
路線名等：（一）中部山溪轟公園線
工事箇所：海部郡海陽町小川（皆の瀬橋）

質 問	回 答
1. 防護服等、無機質性汚泥試験費について 設計書には、防護服等単価、無機質性汚泥試験費の見積り単価が記載されていませんが公表してもらえますか？	1. 防護服等については、2025年6月発行の建設物価P774に記載の単価を計上しています。無機質性汚泥試験費については、2025年6月発行の建設物価P859及びP861、積算資料P922及びP924に記載の単価の平均を計上しています。
2. ケレンかす（鉋さい）について（7号単価、17号単価） 塗膜除去、2種ケレンでは、40kg/m2のケレンかす（鉋さい）が発生しません。2種ケレンでなく、1種ケレンを行うと考えていいのですか？	2. 素地調整の工種は2種ケレンを想定しています。ケレンかすについては、契約後、監督員との協議により設計変更の対象とします。
3. 塗膜除去工について 設計内訳書（本01）では、塗膜除去工：高欄部単独施工の記載がありますが単価1号では、鉋桁構造の記載になっています。施工単価が大幅に変わります。 設計は、どちらで設計されていますか？また、設計変更の対象になりますか？	3. 【0 6 . 2 6 訂正】R 7 波 土 中部山溪轟公園線（皆の瀬橋） 海・小川 塗裝修繕工事（担い手確保型）（見積参考資料）を確認ください。
4. 仮設ガードレールについて 仮設ガードレールについて 単価9号では、賃料単価11号では、仮設材の運搬費が計上されていますが、仮設ガードレール設置、撤去費が計上されていません。設計変更の対象になりますか？	4. 契約後、監督員との協議により設計変更の対象とします。