

見積参考資料

工事名 R7企総管 川口発電所 除塵機取替 工事(一部債務負担)

◇経費情報◇

工種区分	除塵設備
単価地区	那賀1
単価使用年月	令和7年6月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	補正しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口発電所 除塵機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1				
除塵設備製作		式	1				
除塵設備		式	1				
除塵機		式	1				内 1号
移動式コンベヤ		式	1				内 2号
操作制御設備		式	1				
除塵機動力制御盤		式	1				内 3号
除塵機操作盤		式	1				内 4号
移動式コンベヤ制御盤		式	1				内 5号
付属設備		式	1				
付属設備(走行レール用ストップ等)		式	1				内 6号
付属設備(移動式コンベヤ用ストップ等)		式	1				内 7号
工場塗装工(機械)		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口発電所 除塵機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
酸洗施工(付属設備)		式	1				内 8号
間接労務費		式	1				
純製作費		式	1				
工場管理費		式	1				
製作原価		式	1				
据付工		式	1				
鋼製付属設備輸送工		式	1				
輸送工		式	1				
輸送費(付属設備)		式	1				内 9号
除塵設備据付		式	1				
除塵機据付工		式	1				
除塵機据付		式	1				内 10号
除塵機動力制御盤据付		式	1				内 11号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口発電所 除塵機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除塵機操作盤据付		式	1				内 12号
移動式コンベヤ据付		式	1				内 13号
移動式コンベヤ制御盤据付		式	1				内 14号
電線管・電線類敷設 発電所内交流200V盤～堤体上端子箱		式	1				内 15号
電線管・電線類敷設 堤体上端子箱～除塵機本体各部		式	1				内 16号
電線管・電線類敷設 端子箱～移動式コンベヤ制御盤・本体		式	1				内 17号
コンクリート工		式	1				
二次コンクリート		式	1				内 18号
撤去工		式	1				
除塵機撤去		式	1				内 19号
除塵機動力制御盤撤去		式	1				内 20号
除塵機操作盤撤去		式	1				内 21号
移動式コンベヤ撤去		式	1				内 22号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口発電所 除塵機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
移動式コンベヤ制御盤撤去		式	1				内 23号
電線類撤去 発電所内交流200V盤～堤体上端子箱		式	1				内 24号
電線管・電線類撤去 堤体上端子箱～除塵機動力制御盤		式	1				内 25号
電線管・電線類撤去 端子箱～移動式コンベヤ制御盤・本体		式	1				内 26号
コンクリート撤去		式	1				内 27号
直接経費(機械設備)		式	1				
直接経費(据付・撤去)		式	1				
直接経費(据付・撤去)		式	1				内 28号
撤去品処理工		式	1				
撤去品処理費		式	1				
撤去品処理費		式	1				内 29号
撤去品処理費(売却代)		式	1				内 30号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口発電所 除塵機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場支保工(機械設備)		式	1				
足場	安全ネット:有り	式	1				内 31号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
据付間接費		式	1				
据付工事原価		式	1				
設計技術費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	除塵機						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	除塵機 (除塵機本体・機上コンベヤ・開度計箱含む)		式	1			見積
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	移動式コンベヤ						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	移動式コンベヤ		式	1			見積
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	除塵機動力制御盤						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	除塵機動力制御盤		式	1			見積
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	除塵機操作盤						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	除塵機操作盤 (非常停止箱・無線装置含む)		式	1			見積
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	移動式コンベヤ制御盤							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	移動式コンベヤ制御盤		式	1				見積
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	付属設備(走行レール用ストッパ等)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費		式	1				単 1号
部品費		式	1				単 2号
製作補助材料費	鋼製付属設備	式	1				単 3号
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, D, 0. 126t	基	1				単 4号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	付属設備(移動式コンベヤ用ストッパー)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費 (ストッパー)		式	1				単 5号
部品費		式	1				単 6号
製作補助材料費	鋼製付属設備	式	1				単 7号
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, D, 0. 05t	基	1				単 8号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	酸洗施工(付属設備)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	酸洗施工 鋼製付属設備		式	1			
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	輸送費(付属設備)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	0. 18t, 50km	式	1			単 9号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	除塵機据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費		式	1				単 10号
据付補助材料費	鋼製付属設備	式	1				単 11号
据付労務費 (走行レベル含む)		式	1				単 12号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	除塵機動力制御盤据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
制御盤据付	負荷 11～18kW, 新設, 補正なし, 同機種, 3台以上, 6台/面	面	1				単 13号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	除塵機操作盤据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配電盤据付	操作卓, 新設, 補正なし	面	1				単 14号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	移動式コンベヤ据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	揚排水ポンプ設備, 除塵設備	式	1				単 15号
据付労務費		式	1				単 16号
移動用レール据付		式	1				単 17号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	移動式コンベヤ制御盤据付							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	制御盤据付	負荷 1.5kW以下, 新設, 補正なし, 同機種, 1台	面	1				単 18号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	電線管・電線類敷設 発電所内交流200V盤～堤体上端子箱							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	材料費 電線類		式	1				単 19号
	労務費 電線類配線		式	1				単 20号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	電線管・電線類敷設 堤体上端子箱～除塵機本体各部						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 電線類(堤体上端子箱～動力制御盤)		式	1				単 21号
材料費 電線類(動力制御盤～操作盤)		式	1				単 22号
材料費 電線類(動力制御盤～各接続機器)		式	1				単 23号
材料費 電線類(操作盤～各接続機器)		式	1				単 24号
材料費 電線管(堤体上端子箱～動力制御盤)		式	1				単 25号
材料費 電線管(動力制御盤～操作盤)		式	1				単 26号
材料費 電線管(動力制御盤～各接続機器)		式	1				単 27号
材料費 電線管(操作盤～各接続機器)		式	1				単 28号
材料費 配線器具(堤体上端子箱～除塵機各部)		式	1				単 29号
労務費 電線類配線(堤体上端子箱～動力制御盤)		式	1				単 30号
労務費 電線類配線(動力制御盤～操作盤)		式	1				単 31号
労務費 電線類配線(動力制御盤～各接続機器)		式	1				単 32号

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	電線管・電線類敷設 堤体上端子箱～除塵機本体各部						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
労務費 電線類配線(操作盤～各接続機器)		式	1				単 33号
労務費 電線管敷設(堤体上端子箱～動力制御盤)		式	1				単 34号
労務費 電線管敷設(動力制御盤～操作盤)		式	1				単 35号
労務費 電線管敷設(動力制御盤～各接続機器)		式	1				単 36号
労務費 電線管敷設(操作盤～各接続機器)		式	1				単 37号
労務費 配線器具設置(堤体上端子箱～除塵機各部)		式	1				単 38号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	電線管・電線類敷設 端子箱～移動式コンベヤ制御盤・本体						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 電線類(堤体上端子箱～コンベヤ制御盤)		式	1				単 39号
材料費 電線類(コンベヤ制御盤～コンベヤ本体)		式	1				単 40号
材料費 電線管(堤体上端子箱～コンベヤ制御盤)		式	1				単 41号
労務費 電線類配線(堤体上端子箱～コンベヤ制御盤)		式	1				単 42号
労務費 電線類配線(コンベヤ制御盤～各接続機器)		式	1				単 43号
労務費 電線管敷設(堤体上端子箱～コンベヤ制御盤)		式	1				単 44号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	二次コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
走行レール据付部		式	1				単 45号
コンベヤ移動用レール据付部		式	1				単 46号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	除塵機撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除塵機撤去 (走行レール含む)		式	1				単 47号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	除塵機動力制御盤撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	制御盤据付	負荷 11～18kW, 撤去(不使用), 補正なし, 同機種, 3台以上, 6台/面	面	1				単 48号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	除塵機操作盤撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	配電盤据付	操作卓, 撤去(不使用), 補正なし	面	1				単 49号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	移動式コンベヤ撤去						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	移動式コンベヤ撤去		式	1			単 50号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	移動式コンベヤ制御盤撤去						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	制御盤据付	負荷 1. 5kW以下, 撤去(不使用), 補正なし, 同機種, 1台	面	1			単 51号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	電線類撤去 発電所内交流200V盤～堤体上端子箱						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	36				単 52号
ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 40mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり	m	45				単 53号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	電線管・電線類撤去 堤体上端子箱～除塵機動力制御盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
労務費 電線類撤去(堤体上端子箱～動力制御盤)		式	1				単 54号
労務費 電線管撤去(堤体上端子箱～動力制御盤)		式	1				単 55号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	電線管・電線類撤去 端子箱～移動式コンパネ制御盤・本体						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
労務費 電線類撤去(堤体上端子箱～コンパネ制御盤)		式	1				単 56号
労務費 電線類撤去(コンパネ制御盤～コンパネ本体)		式	1				単 57号
労務費 電線管撤去(堤体上端子箱～コンパネ制御盤)		式	1				単 58号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	コンクリート撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
走行レール部撤去		式	1				単 59号
コンパネ移動用レール部撤去		式	1				単 60号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	直接経費(据付・撤去)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	直接経費（据付）		式	1			単 61号
	直接経費（撤去）		式	1			単 62号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	撤去品処理費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 廃プラスチック類		t	0. 1				
処分費 コンクリート塊(無筋)		t	1. 2				
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 32. 5km以下	t	0. 1				廃プラスチック
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下	t	1. 2				コンクリート塊(無筋)
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t, 無し, 32. 5km以下	t	16. 4				金属くず(有価物)
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	撤去品処理費(売却代)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スクラップ 鉄くず ヘビ- H1		t	8. 2				
スクラップ 鉄くずヘ ビ- H2		t	0. 7				
スクラップ 鉄くず ヘビ- H3		t	0. 5				
スクラップ 鉄くず 故銑B		t	3. 6				
スクラップ ステンレス新断 18Cr: 8Ni		kg	3, 277				
スクラップ 銅くず 1号銅線		kg	73				
スクラップ 銅くず 2号銅線		kg	8				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	足場	安全ネット:有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	8				単 63号 除塵機組立用
足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	73				単 63号 はつり養生用
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼板 SUS304、PL6			kg	6				
ステンレス鋼板 SUS304、PL9			kg	54				
ステンレス鋼板 SS304、PL12			kg	62				
ステンレス平鋼 SUS304、FB6*50			kg	2				
ステンレス溝形鋼 SUS304、C80*40*5			kg	2				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	部品費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル M22用、φ 22*198			本	16				
アンカー用寸切りボルト SUS304、M22*240			本	16				
六角ナット、RW、SW SUS304、M22			組	16				
芯棒打込み式あと施工アンカー SUS304、M12*70			本	4				
六角ボルト SUS304、M10*30			本	4				
六角ナット、RW、SW SUS304、M10			組	4				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	製作補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, D, 0. 126t	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人工	3				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	直接部材費 (ストップバー)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼板 SUS304、PL9			kg	50				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	部品費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯棒打込み式あと施工アンカー SUS304、M12*70			本	4				
芯棒打込み式あと施工アンカー SUS304、M16*100			本	8				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	製作補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, D, 0. 05t	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人工	2				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	0. 18t, 50km	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	据付材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
22kg用レール(軌条)			kg	1, 070. 4				
ペーシ(レール継目板)			枚	16				
モール(レール継目板用ボルトナット)			組	32				
レールクリップ			個	144				
鋼板(敷金物) SS400、PL16			kg	374. 4				
コンクリートアンカー用樹脂カプセル(ケミカルアンカ) M12用			本	144				
アンカー用寸切りボルト 溶融亜鉛めっき、M12×160mm			本	144			見積	
六角ナット、RW、SW 溶融亜鉛めっき、M12			組	144				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	据付補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	据付労務費 (走行レール含む)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	336			見積	
普通作業員			人	84			見積	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	制御盤据付	負荷 11～18kW, 新設, 補正なし, 同機種, 3台以上, 6台/面	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/面	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	配電盤据付	操作卓, 新設, 補正なし	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5				
電工			人	2				
普通作業員			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	据付補助材料費	揚排水ポンプ設備, 除塵設備	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	据付労務費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	24			見積	
普通作業員			人	8			見積	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	移動用レール据付		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料			式	1			単 64号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	16				
鉄筋		SD295 D10, 全ての費用	t	0. 001				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	制御盤据付	負荷 1. 5kW以下, 新設, 補正なし, 同機種, 1台	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	材料費 電線類		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CV22sq-3C			m	81				
附属品費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	労務費 電線類配線		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 新設	m	36			単 65号	
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)		仕上外径 40mm以下, 新設, 抱縛あり	m	45			単 66号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	材料費 電線類(堤体上端子箱～動力制御盤)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル 2PNCT22sq-4C			m	17. 2				
ケーブル CV22sq-3C			m	9. 9				
ケーブル IV8sq			m	9. 9				
附属品費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	材料費 電線類(動力制御盤～操作盤)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CV2sq-3C			m	3. 8				
ケーブル CVV1. 25sq-20C			m	7. 6				
附属品費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	材料費 電線類(動力制御盤～各接続機器)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CV2sq-2C			m	16. 2				
ケーブル CV3. 5sq-3C			m	19. 7				
ケーブル CV3. 5sq-4C			m	39. 3				
ケーブル CV22sq-3C			m	14				
ケーブル CVV1. 25sq-2C			m	86. 9				
ケーブル CVV1. 25sq-4c			m	47. 5				
ケーブル CVV1. 25sq-5c			m	8. 4				
ケーブル IV8sq			m	7				
附属品費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	材料費 電線類(操作盤～各接続機器)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CVVS1. 25sq-3C			m	12. 7				
ケーブル CVV2sq-5C			m	16				
ケーブル CVVS1. 25sq-2C			m	3. 7				
附属品費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	材料費 電線管(堤体上端子箱～動力制御盤)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 溶融亜鉛めっき、G54			m	1				
附属品費			式	1				厚鋼電線管
金属製可とう電線管 PV50			m	0. 7				
附属品費			式	1				可とう電線管
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	材料費 電線管(動力制御盤～操作盤)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 溶融亜鉛めっき、G22			m	1. 4				
厚鋼電線管 溶融亜鉛めっき、G70			m	1. 4				
附属品費			式	1			厚鋼電線管	
金属製可とう電線管 PV24			m	0. 4				
金属製可とう電線管 PV76			m	0. 4				
附属品費			式	1			可とう電線管	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	材料費 電線管(動力制御盤～各接続機器)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 溶融亜鉛めっき、G22			m	27. 6				
厚鋼電線管 溶融亜鉛めっき、G28			m	19. 2				
厚鋼電線管 溶融亜鉛めっき、G36			m	6. 7				
厚鋼電線管 溶融亜鉛めっき、G54			m	11. 6				
厚鋼電線管 溶融亜鉛めっき、G70			m	3. 5				
附属品費			式	1				厚鋼電線管
金属製可とう電線管 PV24			m	4. 5				
金属製可とう電線管 PV30			m	2. 3				
金属製可とう電線管 PV63			m	0. 7				
金属製可とう電線管 PV76			m	0. 4				
附属品費			式	1				可とう電線管
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	材料費 電線管(操作盤～各接続機器)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 溶融亜鉛めっき、G22			m	5. 1				
厚鋼電線管 溶融亜鉛めっき、G28			m	3. 4				
附属品費			式	1			厚鋼電線管	
金属製可とう電線管 PV24			m	2. 4				
金属製可とう電線管 PV30			m	2				
附属品費			式	1			可とう電線管	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	材料費 配線器具(堤体上端子箱～除塵機各部)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(防水、端子付き) SUS304、300*300*100			個	1				
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(防水、端子付き) SUS304、300*300*200			個	3				
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(防水、端子付き) SUS304、300*300*300			個	1				
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(防水、端子付き) SUS304、400*300*200			個	2				
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(防水、端子付き) SUS304、400*300*300			個	1				
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(防水、端子付き) SUS304、400*400*400			個	1				
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(厚鋼電線管用) 3方出、G22			個	3				
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(厚鋼電線管用) 3方出、G28			個	2				
配線用遮断器 3極、電圧690V、ﾌﾚｰﾑ125A			個	1				
LED灯(ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ形) 20W形2灯器具相当			個	1				
附属品費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	労務費 電線類配線(堤体上端子箱～動力制御盤)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		トラフ・ころがし配線, 40mm以下, 新設	m	17. 2			単 67号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 新設	m	9. 9			単 65号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	9. 9			単 68号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	労務費 電線類配線(動力制御盤～操作盤)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	11. 4			単 69号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	労務費 電線類配線(動力制御盤～各接続機器)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	93. 9			単 68号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	131. 1			単 69号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 新設	m	14			単 65号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	労務費 電線類配線(操作盤～各接続機器)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	3. 7			単 68号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	28. 7			単 69号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	労務費 電線管敷設(堤体上端子箱～動力制御盤)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 54mm以下, 新設, ナール留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 70号	
金属製可とう電線管敷設		63mm以下, 新設	m	0. 7			単 71号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	労務費 電線管敷設(動力制御盤～操作盤)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 22mm以下, 新設, ナール留め, 2m未満, 補正なし	m	1. 4			単 72号	
電線管敷設		厚鋼, 70mm以下, 新設, ナール留め, 2m未満, 補正なし	m	1. 4			単 73号	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下, 新設	m	0. 4			単 74号	
金属製可とう電線管敷設		76mm以下, 新設	m	0. 4			単 75号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	労務費 電線管敷設(動力制御盤～各接続機器)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 22mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m未満, 補正なし	m	20. 7			単 72号	
電線管敷設		厚鋼, 22mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m以上, 補正なし	m	6. 9			単 76号	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m未満, 補正なし	m	18			単 77号	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m以上, 補正なし	m	7. 9			単 78号	
電線管敷設		厚鋼, 54mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m未満, 補正なし	m	10. 3			単 70号	
電線管敷設		厚鋼, 54mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m以上, 補正なし	m	1. 3			単 79号	
電線管敷設		厚鋼, 70mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m未満, 補正なし	m	3. 5			単 73号	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下, 新設	m	4. 5			単 74号	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	2. 3			単 80号	
金属製可とう電線管敷設		63mm以下, 新設	m	0. 7			単 71号	
金属製可とう電線管敷設		76mm以下, 新設	m	0. 4			単 75号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	労務費 電線管敷設 (操作盤～各接続機器)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 22mm以下, 新設, ナドル留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 72号	
電線管敷設		厚鋼, 22mm以下, 新設, ナドル留め, 2m以上, 補正なし	m	4. 1			単 76号	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ナドル留め, 2m以上, 補正なし	m	3. 4			単 78号	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下, 新設	m	2. 4			単 74号	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	2			単 80号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	労務費 配線器具設置(堤体上端子箱～除塵機各部)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		各種, 新設, 30cm, 30cm, 10cm	個	1			単 81号	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		300×300×200mm, 新設	個	3			単 82号	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		各種, 新設, 30cm, 30cm, 30cm	個	1			単 83号	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		各種, 新設, 40cm, 30cm, 20cm	個	2			単 84号	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		各種, 新設, 40cm, 30cm, 30cm	個	1			単 85号	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		各種, 新設, 40cm, 40cm, 40cm	個	1			単 86号	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ取付		八角ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ, 新設	個	5			単 87号	
配線用遮断器 225AF以下			個	1			単 88号	
蛍光灯器具取付(露出型)		2灯用 20W, 新設, 予備白熱灯なし	灯	1			単 89号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	材料費 電線類(堤体上端子箱～コンベヤ制御盤)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル CV3. 5sq-3C			m	27. 2				
ケーブル IV3. 5sq			m	27. 2				
附属品費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	材料費 電線類 (コンパネ制御盤～コンパネ本体)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル 2PNCT3. 5sq-4C			m	6				
附属品費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	材料費 電線管 (堤体上端子箱～コンパネ制御盤)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 溶融亜鉛めっき、G28			m	10. 2				
附属品費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	労務費 電線類配線(堤体上端子箱～コンベヤ制御盤)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	27.2			単 69号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 新設	m	27.2			単 90号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	労務費 電線類配線(コンベヤ制御盤～各接続機器)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	6			単 91号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	労務費 電線管敷設(堤体上端子箱～コンベヤ制御盤)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, 外ヰル留め, 2m未満, 補正なし	m	10. 2			単 77号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	走行レール据付部		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フットング (厚2cm以下)			m2	17				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 4				
モルタル金ごて仕上げ		床, 高炉	m2	14			単 92号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	コンベヤ移動用レール据付部		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップソング(厚2cm以下)			m2	0. 5				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25(20) (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 1				
モルタル金ごて仕上げ		床, 高炉	m2	0. 2			単 92号	
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 47号	除塵機撤去 (走行レール含む)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	134				
普通作業員			人	33. 6				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	制御盤据付	負荷 11～18kW, 撤去(不使用), 補正 なし, 同機種, 3台以上, 6台/面	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/面	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	配電盤据付	操作卓, 撤去(不使用), 補正なし	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 25				
電工			人	1				
普通作業員			人	0. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 50号	移動式コンベヤ撤去		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	9. 6				
普通作業員			人	3. 2				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 51号	制御盤据付	負荷 1. 5kW以下, 撤去(不使用), 補正なし, 同機種, 1台	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 52号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 53号	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 40mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	労務費 電線類撤去(堤体上端子箱～動力制御盤)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		トヲ・ころがし配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	17. 2			単 93号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	9. 9			単 52号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	m	9. 9			単 94号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	労務費 電線管撤去(堤体上端子箱～動力制御盤)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 54mm以下, 撤去(不使用), ナット留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 95号	
金属製可とう電線管敷設		63mm以下, 撤去(不使用)	m	0. 7			単 96号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	労務費 電線類撤去(堤体上端子箱～コンベヤ制御盤)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	27. 2			単 97号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	m	27. 2			単 98号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	労務費 電線類撤去(コンパヤ制御盤～コンパヤ本体)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	6			単 99号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	労務費 電線管撤去(堤体上端子箱～コンパヤ制御盤)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m未満, 補正なし	m	10.2			単 100号	
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 59号	走行レール部撤去		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	0. 4			単 101号	
カッター入れ コンクリート面 (厚さ20～30mm)			m	97				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 60号	コンベヤ移動用レール部撤去		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	0. 1			単 101号	
カッター入れ コンクリート面 (厚さ20～30mm)			m	7				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	直接経費（据付）		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
テフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 20t吊			日	11				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2. 9t			日	37				
電気溶接機[Dエンジン駆動・直流アーク] 排ガス型(第2次)最大溶接電流200A		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	日	31			単 102号	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 4. 5/5kVA		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	日	37			単 103号	
分解組立工具			日	37				
雑機械器具損料			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	直接経費（撤去）		単位	式	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 20t吊		日	4				
	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2. 9t		日	6				
	電気溶接機〔Dエンジン駆動・直流アーク〕 排ガス型(第2次)最大溶接電流200A	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	日	6			単 102号	
	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 4. 5/5kVA	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	日	6			単 103号	
	空気圧縮機〔可搬・エンジン・スクェ型〕 排ガス型(第1次基準)5. 0m3/min	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	日	3			単 104号	
	分解組立工具		日	6				
	雑機械器具損料		式	1				
	合計							

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9				
とび工			人	8. 4				
普通作業員			人	1. 8				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	据付材料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼 SS400、FB9*100			kg	24				
コンクリートアンカー用樹脂カプセル(ケミカルアンカー) D10用			本	16				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 40mm以下, 新設, 抱縛あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	13				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし配線, 40mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6.2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	電線管敷設	厚鋼, 54mm以下, 新設, 針ル留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11.9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	電線管敷設	厚鋼, 22mm以下, 新設, 針入留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	電線管敷設	厚鋼, 70mm以下, 新設, 針入留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	30				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	金属製可とう電線管敷設	24mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	金属製可とう電線管敷設	76mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	13. 8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	電線管敷設	厚鋼, 22mm以下, 新設, 針入留め, 2m以上, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	12				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 新設, 針入留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	17				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 新設, 針入留め, 2m以上, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	20.4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	電線管敷設	厚鋼, 54mm以下, 新設, 針入留め, 2m以上, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	30				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 30cm, 30cm, 10cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 35				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200mm, 新設	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 30cm, 30cm, 30cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 45				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 40cm, 30cm, 20cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 45				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 40cm, 30cm, 30cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	プルボックス設置	各種, 新設, 40cm, 40cm, 40cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	アウトレットボックス取付	八角アウトレットボックス, 新設	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	配線用遮断器 225AF以下		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 44				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	蛍光灯器具取付(露出型)	2灯用 20W, 新設, 予備白熱灯なし	単位	灯	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／灯	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 90号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 91号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8.8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	モルタル金ごて仕上げ	床, 高炉	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官			人	0. 048				
普通作業員			人	0. 006				
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 02				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 93号	ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3.1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 94号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.15				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 95号	電線管敷設	厚鋼, 54mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	12. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 96号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 95				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 99号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 100号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), ケーブル留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8.5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 101号	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	電気溶接機[Dエンジン駆動・直流アーク] 排ガス型(第2次)最大溶接電流200A	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	11. 5				
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク] 排出ガス対策型(第2次) 最大溶接電流200A		運転日当り運転時間:5 h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 4. 5/5kVA	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3. 5				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 4. 5/5kVA		運転日当り運転時間: 5 h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号	空気圧縮機〔可搬・エンジン・スクリュ型〕 排ガス型(第1次基準)5. 0m3/min	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	31				
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ〕 排出ガス対策型(第1次基準)5. 0m3/min		運転日当り運転時間:5 h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 企総管 川口発電所 除塵機取替工事（一部債務負担）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001110001	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0.25	144	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.648	29,548	
L001150001	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	43	370,230	
L301010260	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日	15	624,000	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.326	2,501	
M000302013	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	4.699	47,920	
M001201051	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー]	排出ガス対策型(第1次基準)5.0m3/min	日	3	11,790	
M001510006	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	4.5/5kVA	日	43	33,024	
M002081027	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型(第2次) 最大溶接電流200A	日	37	66,970	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	0.298	79	
	合計額				1,186,206	

見積単価一覧表

工事名	R 7 企総管 川口発電所 除塵機取替工事（一部債務負担）			
名称	規格	単位	単価	備考
除塵機	現場説明書のとおり	式	99,000,000	除塵機本体、機上コンベヤ、開度計箱含む
移動式コンベヤ	現場説明書のとおり	式	6,000,000	
除塵機動力制御盤	現場説明書のとおり	式	11,000,000	非常停止箱、無線装置含む
除塵機操作盤	現場説明書のとおり	式	6,000,000	
移動式コンベヤ制御盤	現場説明書のとおり	式	4,000,000	
アンカー用寸切りボルト	S U S 3 0 4、M 2 2 × 2 4 0	式	1,110	
アンカー用寸切りボルト	溶融亜鉛めっき、M 1 2 × 1 6 0	式	121	
処分費	廃プラスチック	t	35,000	運搬距離 32.5km以下
処分費	コンクリート塊（無筋）	t	700	運搬距離 28.0km以下

見積単価一覧表

工事名	R 7 企総管 川口発電所 除塵機取替工事（一部債務負担）			
名称	規格	単位	数量	備考
除塵機の据付	機械設備据付工	式	336	走行レール据付け、準備、試運転調整、清掃片付け含む
除塵機の据付	普通作業員	式	84	走行レール据付け、準備、試運転調整、清掃片付け含む
移動式コンベヤの据付	機械設備据付工	式	24	
移動式コンベヤの据付	普通作業員	式	8	

R 7 企総管 川口発電所 除塵機取替工事（一部債務負担）


数 量 計 算 書

- 1 走行レール・移動式コンベヤ関係（数 1 号～数 9 号）
- 2 電気設備（数 1 0 号～数 1 2 号）
- 3 既設撤去数量（数 1 3 号～数 1 8 号）
- 4 仮設工事（数 1 9 号）

移動式除塵機（走行レール）

名	称	材 質	寸 法 (mm)		NET率 (%)	数 量	重 量 (kg)			塗装面積(m ²)			酸洗面積 (m ²)	メッキ (kg)
			断 面	長 さ			単位重量	単 重	計	外 面	内 面	計		
	走行レール													
	(製作・直接材料)													
	ストッパー	SUS304	PL 12 × 368	240		4	kg/m ² 95.16	8.405	33.6				0.71	
	ストッパー	SUS304	PL 12 × 80	400		8	kg/m ² 95.16	3.045	24.4				0.51	
	ストッパー	SUS304	PL 9 × 380	368	67%	8	kg/m ² 71.37	6.687	53.5				1.50	
	ストッパー	SUS304	PL 12 × 100	100		4	kg/m ² 95.16	0.952	3.8				0.08	
レール方向正面図 レール方向側面図 接地面略図 走行レールストッパー略図														

移動式除塵機（走行レール）

	名 称	材 質	寸 法 (mm)		NET率 (%)	数 量	重 量 (kg)			塗装面積(m ²)			酸洗面積 (m ²)	メッキ (kg)
			断 面	長 さ			単位重量	単 重	計	外 面	内 面	計		
	走行リミット関係													
	(直接材料・製作)													
	リミットけり金物	SUS304	PL 6 × 178	180		2	kg/m ² 47.58	1.524	3.0				0.13	
	リミットけり金物	SUS304	FB 50 × 6	400		2	kg/m 2.38	0.952	1.9				0.08	
	リミットけり金物	SUS304	C 80×40×5	200		2	kg/m 5.98	1.196	2.4				0.13	
	リミットけり金物	SUS304	PL 6 × 90	350		2	kg/m 4.28	1.498	3.0				0.01	
		 リミットけり金物略図												

移動式除塵機（走行レール）

[illegible]

ストッパー（上流）略図

走行レール・移動式コンベヤ関係部品

[illegible]


走行レール・移動式コンベヤ関係部品

[illegible]

コンベヤ移動用
レール据付

数7号

名 称	位 置	算 式	小 計	単 位	計	略 図
コンクリートカッター	略図	$(1.0\text{m}+0.7\text{m})\times 4$	6.8	m	7	
構造物取壊し (無筋) コンクリート殻	略図	$(0.15\text{m}\times 1\text{m}+0.15\text{m}\times 0.7\text{m})\times 0.03\text{m}\times 2$	0.015	m3	0.1	
				t	0.2	
チップング	略図	$(0.15\text{m}\times 1\text{m}+0.15\text{m}\times 0.7\text{m})\times 2$	0.51	m2	0.5	
コンクリート削孔 アンカー用樹脂カプセル	レール取付部	4孔/1本*4本		(本) 孔	16	



※レール・はつりとも左右岸同寸法



数9号

除塵機
走行レール部
コンクリート工

数量計算書

名称	位置	算式	小計	単位	計	略図
既設コンクリート撤去 カッター入れ	略図	$(0.3\text{m} \times 2 + 24\text{m} \times 2) \times 2$	97.2	m	97	
構造物とりこわし コン殻	略図	$0.3\text{m} \times 0.03\text{m} \times 24\text{m} \times 2$	0.4	m3	0.4	
チッピング	略図	$(0.3\text{m} + 0.03\text{m} \times 2) \times 24\text{m} \times 2$	17.3	m2	17	
コンクリート	略図	$0.3\text{m} \times 0.03\text{m} \times 24\text{m} \times 2$	0.4	m3	0.4	
金ごて仕上げ	略図	$0.3\text{m} \times 24\text{m} \times 2$	14.4	m2	14	

走行レール部コンクリ打設・撤去範囲



略図

2 電気設備

数10号

電気配管・配線数量

配線区間	電線仕様	配線材料						配管仕様	配管材料							合計
		配線長 (m)							配管長 (m)							
		屋内		屋外		地中埋設	小計		屋内配管		屋外配管		屋外配管 (高所)		地中埋設	
管内	ラック	管内	ころがし	管内	露出	埋込		露出	埋込	露出	埋込					
①200V交流盤～ 堤体上端子箱 (撤去・新設)	CV22sq-3C(21.0)		45.0			36.0	81.0									
	仕上外径40mm以下		45.0			36.0										
②堤体上端子箱～ 除塵機動力制御盤 (撤去・新設)	2PNCT22sq-4C(28.0)				17.2		17.2	G54(厚鋼54mm以下)			1.0					1.0
	CV22sq-3C(21.0)			9.9			9.9	PV50(63mm以下)			0.7					0.7
	IV8sq(6.0)			9.9			9.9									
	仕上外径10mm以下			9.9												
③除塵機動力制御盤～ 除塵機操作盤 (新設)	仕上外径40mm以下			9.9	17.2											
	CV2sq-3C(11.0)			3.8			3.8	G22(厚鋼22mm以下)			1.4					1.4
	CVV1.25sq-20C(19.0)			7.6			7.6	G70(厚鋼70mm以下)			1.4					1.4
								PV24(24mm以下)			0.4					0.4
								PV76(76mm以下)			0.4					0.4
	仕上外径20mm以下	11.4														
④除塵機動力制御盤～ 各接続機器 (新設)	CV2sq-2C(10.5)			16.2			16.2	G22(厚鋼22mm以下)			20.7		6.9			27.6
	CV3.5sq-3C(12.5)			19.7			19.7	G28(厚鋼36mm以下)			14.5		4.7			19.2
	CV3.5sq-4C(13.5)			39.3			39.3	G36(厚鋼36mm以下)			3.5		3.2			6.7
	CV22sq-3C(21.0)			14.0			14.0	G54(厚鋼54mm以下)			10.3		1.3			11.6
	CVV1.25sq-2C(9.4)			86.9			86.9	G70(厚鋼70mm以下)			3.5					3.5
	CVV1.25sq-4C(11.0)			47.5			47.5	PV24(24mm以下)			3.6		0.9			4.5
	CVV1.25sq-5C(11.5)			8.4			8.4	PV30(38mm以下)			1.7		0.6			2.3
	IV8sq(6.0)			7.0			7.0	PV63(63mm以下)			0.7					0.7
								PV76(76mm以下)			0.4					0.4
	仕上外径10mm以下	93.9		仕上外径20mm以下		131.1										
⑤除塵機操作盤 各接続機器 (新設)	仕上外径40mm以下	14.0						厚鋼36mm以下小計			18.0		7.9			
	CVVS1.25sq-3C(10.2)			12.7			12.7	G22(厚鋼22mm以下)			1.0		4.1			5.1
	CVV2sq-5C(13.0)			16.0			16.0	G28(厚鋼36mm以下)					3.4			3.4
								PV24(24mm以下)			1.9		0.5			2.4
	CVVS1.25sq-2C(9.6)			3.7			3.7	PV30(38mm以下)			1.7		0.3			2.0
	仕上外径10mm以下	3.7		仕上外径20mm以下		28.7										
⑥堤体上端子箱～ 移動式コンベヤ制御盤 (撤去・新設)	CV3.5sq-3C(12.5)			27.2			27.2	G28(厚鋼36mm以下)			10.2					10.2
	IV3.5sq(4.0)			27.2			27.2									
	仕上外径5mm以下	27.2		仕上外径20mm以下		27.2										
⑦移動式コンベヤ制御盤 ～各接続機器 (撤去・新設)	2PNCT3.5sq-4C(14.0)				6.0		6.0									
	仕上外径20mm以下	6.0														
⑧ブルボックス ステンレス製・防水型 (PBのNo.は図面参照) (新設)	PB1			400*400*400				PB5			400*300*200					
	PB2			400*300*300				PB6			300*300*200					
	PB3			400*300*200				PB7			300*300*200					
	PB4			300*300*300				PB8			300*300*100					
	堤体上端子箱			300*300*200												
⑨丸形露出ボックス 厚鋼電線管用・3方出(新設)	G22			3												
	G28			2												
⑩配線用遮断器(新設)	3極・電圧690V・フレーム125V			1												
⑪LED灯(新設)	ベースライト形 20W形・2灯器具相当			1												

※厚鋼電線管は、内外面溶融亜鉛めっき品
※線種末尾の () 内数字は仕上がり外径
※電線管種末尾の () 内数字は適用歩掛区分
※③～⑤、⑧、⑨は除塵機本体と一体撤去

○配線数量集計表

単位:m

区間	詳細	電線材 種別	屋内			屋外		地中埋設	合計
			管内	ビット	ラック	管内	ころがし	管内	
①交流200V盤 ～堤体上端子箱		CV22sq-3C			45.0			36.0	81.0
②堤体上端子箱 ～ケーブルリール		2PNCT22sq-4C					17.2		17.2
③ケーブルリール ～除塵機動力制御盤		CV22sq-3C				9.9			9.9
		IV8sq				9.9			9.9
④除塵機動力制御盤 ～除塵機操作盤		CV2sq-3C				3.8			3.8
		CVV1.25sq-20C				7.6			7.6
⑤除塵機動力制御盤 ～接続機器	～走行電動機	CV3.5sq-4C				9.7			9.7
	～走行電動機ブレーキ	CV3.5sq-3C				9.7			9.7
		CV22sq-3C				7.0			7.0
	～巻上電動機	CV22sq-3C				7.0			7.0
		IV8sq				7.0			7.0
	～巻上電動機ブレーキ	CV3.5sq-3C				7.0			7.0
	～開閉シリンダー	CV3.5sq-4C				11.3			11.3
	～スイングアームシリンダー(左)	CV3.5sq-4C				8.5			8.5
	～スイングアームシリンダー(右)	CV3.5sq-4C				6.1			6.1
	～コンベヤモータ	CV3.5sq-4C				3.7			3.7
		CV2sq-2C				7.6			7.6
	～投光器	CV2sq-2C				1.2			1.2
		CV2sq-2C				1.2			1.2
	～室内照明	CV2sq-2C				6.2			6.2
	～左端リミット	CVV1.25sq-2C				11.8			11.8
	～非常左端リミット	CVV1.25sq-2C				11.8			11.8
	～右端リミット	CVV1.25sq-2C				3.8			3.8
	～非常右端リミット	CVV1.25sq-2C				3.8			3.8
	～制限開閉器	CVV1.25sq-5C				8.4			8.4
	～レールクランプ(上流側)	CVV1.25sq-4C				5.0			5.0
	～レールクランプ(下流側)	CVV1.25sq-4C				2.7			2.7
	～巻上電動機トルクスイッチ	CVV1.25sq-2C				7.0			7.0
	～走行電動機トルクスイッチ	CVV1.25sq-2C				9.7			9.7
	～コンベヤ電動機トルクスイッチ	CVV1.25sq-2C				3.7			3.7
	～巻上ロープゆるみ(右)	CVV1.25sq-2C				12.7			12.7
	～巻上ロープゆるみ(左)	CVV1.25sq-2C				11.3			11.3
	～開閉シリンダー(レーキ開閉)	CVV1.25sq-4C				11.3			11.3
	～スイングアームシリンダー(左)	CVV1.25sq-4C				8.5			8.5
	～スイングアームシリンダー(右)	CVV1.25sq-4C				6.1			6.1
	～非常停止箱(左)	CVV1.25sq-4C				10.5			10.5
	～非常停止箱(右)	CVV1.25sq-4C				3.4			3.4
	～開閉ロープゆるみ	CVV1.25sq-2C				11.3			11.3
⑥除塵機操作盤 ～接続機器	～レーキ開度発信器	CVVS1.25sq-3C				12.7			12.7
	～レーキ深度計	CVV2sq-5C				12.3			12.3
	～開度計箱	CVV2sq-5C				3.7			3.7
⑦堤体上端子箱 ～移動式コンベヤ制御盤		CVVS1.25sq-2C				3.7			3.7
		CV3.5sq-3C				27.2			27.2
⑧移動式コンベヤ制御盤 ～接続機器	～移動式コンベヤモータ	IV3.5sq				27.2			27.2
		2PNCT3.5sq-4C					6.0		6.0

○⑤、⑥線種別集計表

単位:m

⑤除塵機動力制御盤 ～接続機器	CV2sq-2C				16.2			16.2
	CV3.5sq-3C				16.7			16.7
	CV3.5sq-4C				39.3			39.3
	CV22sq-3C				14.0			14.0
	CVV1.25sq-2C				86.9			86.9
	CVV1.25sq-4C				47.5			47.5
	CVV1.25sq-5C				8.4			8.4
⑥除塵機操作盤 ～接続機器	IV8sq				7.0			7.0
	CVVS1.25sq-3C				12.7			12.7
	CVV2sq-5C				16.0			16.0
	CVVS1.25sq-2C				3.7			3.7

○電線管数量集計表

単位:m

区間	詳細	配管材 種別	屋内		屋外			地中	合計
			埋設	露出	埋設	露出	露出(高所)	埋設	
①交流200V盤 ～堤体上端子箱	既設ラック・既設電線管内配線								
②堤体上端子箱 ～ケーブルリール	ケーブル露出配線								
③ケーブルリール ～除塵機動力制御盤	PB3～PB4	G54				1.0			1.0
		PV50				0.7			0.7
④除塵機動力制御盤 ～除塵機操作盤		G70				1.4			1.4
		G22				1.4			1.4
		PV76				0.4			0.4
		PV24				0.4			0.4
⑤除塵機動力制御盤 ～接続機器	A 除塵機動力制御盤～PB1	G70				2.0(1.0+2)			2.0
	A 除塵機動力制御盤～PB1	G54				2.0(1.0+2)			2.0
	B PB1～PB2	G54				1.5(0.5+3)			1.5
	B PB1～PB2	G70				0.5			0.5
	C PB2～PB3	G54				3.5			3.5
	C PB2～PB3	G36				3.5			3.5
	D PB2～PB5	G70				1.0			1.0
	D PB2～PB5	G54				2.0(1.0+2)			2.0
	E PB5～PB6	G36					1.3		1.3
	E PB5～PB6	G54					1.3		1.3
	F PB6～PB7	G36					1.9		1.9
	5PB5～巻上電動機	G54				1.3			1.3
	A 除塵機動力制御盤～PB1	PV76				0.4(0.2+2)			0.4
	A 除塵機動力制御盤～PB1	PV63				0.4(0.2+2)			0.4
	F PB6～PB7	G28					1.9		1.9
	3PB3～走行電動機	G28				1.5			1.5
	4PB3～走行電動機ブレーキ	G28				1.5			1.5
	5PB5～巻上電動機	PV63				0.3			0.3
	6PB5～巻上電動機ブレーキ	G28				1.3			1.3
	7PB7～開閉シリンダー	G28					1.4		1.4
	8PB5～左スイングアーム	G28				2.9			2.9
	9PB5～右スイングアーム	G28				0.5			0.5
	11PB1～コンベヤ電動機	G28				0.6			0.6
	12PB6～右丸ボックス	G22					0.2		0.2
	12右丸ボックス～中央丸ボックス	G22					0.8		0.8
	12中央丸ボックス～左丸ボックス	G22					0.8		0.8
	13除塵機動力制御盤～運転室照明	G22				5.0			5.0
	71、72PB3～丸ボックス	G28				3.7			3.7
	73、74除塵機動力制御盤～丸ボックス	G28				2.5			2.5
	25PB6～制限開閉器	G22					0.9		0.9
	26除塵機動力制御盤～上流側レールクラン	G22				3.6			3.6
	27除塵機動力制御盤～下流側レールクラン	G22				1.3			1.3
	28PB5～巻上電動機トルク	G22				1.3			1.3
	29PB3～走行電動機トルク	G22				1.5			1.5
	30PB1～コンベヤ電動機トルク	G22				0.6			0.6
	31PB7～ワイヤーゆるみ左	G22					2.8		2.8
	32PB7～ワイヤーゆるみ右	G22					1.4		1.4
	33、34PB7～開閉シリンダー	G28					1.4		1.4
	34PB5～左スイングアーム	G22				2.9			2.9
	35PB5～右スイングアーム	G22				0.5			0.5
	36PB3～非常停止箱(左)	G22				2.3			2.3
	37除塵機動力制御盤～非常停止箱(右)	G22				1.7			1.7
	38PB3～走行電動機	PV30				0.3			0.3
	40PB3～走行電動機ブレーキ	PV30				0.3			0.3
	6PB5～巻上電動機ブレーキ	PV30				0.3			0.3
	7PB7～開閉シリンダー	PV30					0.3		0.3
	8PB5～左スイングアーム	PV30				0.2			0.2
	9PB5～右スイングアーム	PV30				0.2			0.2
	11PB1～コンベヤ電動機	PV30				0.2			0.2
	71丸ボックス～左走行LS	PV24				0.2			0.2
	72丸ボックス～左非常走行	PV24				0.2			0.2
	73、74除塵機動力制御盤～丸ボックス	PV30				0.2			0.2
	73丸ボックス～右走行LS	PV24				0.2			0.2
	74丸ボックス～右非常走行	PV24				0.2			0.2
	25PB6～制限開閉器	PV24					0.3		0.3
	26除塵機動力制御盤～上流側レールクラン	PV24				0.4(0.2+2)			0.4
	27除塵機動力制御盤～下流側レールクラン	PV24				0.4(0.2+2)			0.4
	28PB5～巻上電動機トルク	PV24				0.3			0.3
	29PB3～走行電動機トルク	PV24				0.3			0.3
	30PB1～コンベヤ電動機トルク	PV24				0.2			0.2
	31PB7～ワイヤーゆるみ左	PV24					0.3		0.3
	32PB7～ワイヤーゆるみ右	PV24					0.3		0.3
	33、34PB7～開閉シリンダー	PV30					0.3		0.3
	34PB5～左スイングアーム	PV24				0.2			0.2
	35PB5～右スイングアーム	PV24				0.2			0.2
	36PB3～非常停止箱(左)	PV24				0.3			0.3
	37除塵機動力制御盤～非常停止箱(右)	PV24				0.5(0.2+0.3)			0.5
⑥除塵機操作盤 ～接続機器	38PB6～レーキ深度計	G28					3.4		3.4
	39PB7～レーキ開度発信器	G22					1.4		1.4
	40除塵機操作盤～無線アンテナ	G22				1.0	2.7		3.7
	39PB6～レーキ深度計	PV30					0.3		0.3
	41除塵機操作盤～開度計箱(深度)	PV30				1.7			1.7
	39PB7～レーキ開度発信器	PV24					0.3		0.3
	40除塵機操作盤～無線アンテナ	PV24				0.2	0.2		0.4
	42除塵機操作盤～開度計箱(開度)	PV24				1.7			1.7
⑦堤体上端子箱 ～移動式コンベヤ制御盤	44PB8～移動式コンベヤ制御盤	G28				10.2			10.2
⑧移動式コンベヤ制御盤 ～接続機器	ケーブル露出配線								

○⑤、⑥線種別集計表

単位:m

区間	詳細	配管材 種別	屋内		屋外			地中	合計
			埋設	露出	埋設	露出	露出(高所)	埋設	
⑤除塵機動力制御盤 ～接続機器		G22				20.7	6.9		27.6
		G28				14.5	4.7		19.2
		G36				3.5	3.2		6.7
		G54				10.3	1.3		11.6
		G70				3.5			3.5
		PV24				3.6	0.9		4.5
		PV30				1.7	0.6		2.3
		PV63				0.7			0.7
		PV76				0.4			0.4
		G22				1.0	4.1		5.1
⑥除塵機操作盤 ～接続機器		G28					3.4		3.4
		PV24				1.9	0.5		2.4
		PV30				1.7	0.3		2.0

既設撤去数量集計表

No	名 称	既設 機器	数 量	計	
				(単位:t)	
1	除塵機	12.08	1式	12.1	
2	(除塵機)機上コンベヤ	0.84	1式	0.8	
3	移動式コンベア	1.76	1式	1.8	
4	走行レール	1.51	1式	1.5	
5	既設給電設備	0.13	1式	0.1	
	建設副産物重量内訳		数量	計 (単位:t)	内訳書 計上数量 (単位:t)
1	金属くず ヘビーH1		1式	8.22	8.2
2	金属くず ヘビーH2		1式	0.66	0.7
3	金属くず ヘビーH3		1式	0.45	0.5
4	金属くず 故銑B		1式	3.55	3.6
5	金属くず ステンレス新断		1式	(単位:kg) 3277	(単位:kg) 3277
6	金属くず 1号銅線		1式	(単位:kg) 73	(単位:kg) 73
7	金属くず 2号銅線		1式	(単位:kg) 8	(単位:kg) 8
	金属くず運搬重量 計		1式		16.4
8	廃プラスチック類		1式	0.09	0.1
9	コンクリート殻(無筋)		1式	(数7号+数9号 : 0.5m3) 1.17	1.2

数14号	除塵機 撤去重量	数 量 計 算 書				
名 称	位 置	算 式	小 計	単 位	計	略 図
へビーH1	除塵機		5739.0	kg		※走行関係リミット ストッパー部品重量含む
			5.739	t	5.74	
へビーH2	除塵機		551.0	kg		
			0.551	t	0.55	
へビーH3	除塵機		411.0	kg		
			0.411	t	0.41	
ステンレス新断 18Cr:8Ni	除塵機		2290.0	kg		
故銑B	除塵機		3061.0	kg		
			3.061	t	3.06	
廃プラ	除塵機		31.0	kg		
			0.031	t	0.03	
					除塵機計※ 12.08	

数15号

機上コンベヤ
撤去重量

[illegible]

名 称

位置

算 式

小計

單位

計

略	図
---	---

囟

へびーH1

機上コンベヤ

317.0
0.317

kg
t

	0.32

0.32

へびーH2

機上コンベヤ

35.0
0.035

kg
t

	0.04

0.04

へびーH3

機上コンベヤ

9.0
0.009

kg
t

	0.01

0.01

ステンレス新断 18Cr:8Ni	
故鉄B	

機上コンベヤ
機上コンベヤ

303.0
170.0
0.170

kg
kg
t

	0.17

故銑B

機上コンベヤ

170.0
0.170

kg
t

	0.17

0.17

机上コンベヤ計	0.84
---------	------

0.84

数16号	移動式コンベヤ 撤去重量	数 量 計 算 書				
名 称	位 置	算 式	小 計	単 位	計	略 図
へビーH1	移動式コンベヤ		706.0	kg		
			0.706	t	0.71	
へビーH2	移動式コンベヤ		69.0	kg		
			0.069	t	0.07	
へビーH3	移動式コンベヤ		33.0	kg		
			0.033	t	0.03	
ステンレス新断 18Cr:8Ni	移動式コンベヤ		684.0	kg		
故銑B	移動式コンベヤ		264.0	kg		
			0.264	t	0.26	
廃プラ	除塵機		10.0	kg		
			0.010	t	0.01	
				t	移動式コンベヤ計 1.76	

数17号

走行レール
撤去重量

数17号	走行レール 撤去重量	数 量 計 算 書
------	---------------	-----------

[illegible]

数18号

既設給電設備
撤去重量


数18号	既設給電設備 撤去重量	数 量 計 算 書
------	----------------	-----------

[illegible]

仮設工事

数量計算書

名 称	位 置	算 式	小 計	単 位	計	略 図
単管足場 (除塵機組立用)	略図	$3.0\text{m} \times 0.6\text{m} + 4.1\text{m} \times 0.6\text{m} \times 2 + 2.5\text{m} \times 0.6$	8.2	m2		
				m2	8	
単管足場 (コンクリート はつり養生用)	略図	$(2.5\text{m} + 2.0\text{m} \times 2 + 24.5\text{m} + 2.0\text{m} + 3.5\text{m}) \times 2.0\text{m}$	73.0	m2		
				m2	73	



略図