

質問に対する回答書（1回目）

工 事 名： R 7 宮繕 吉野川合同庁舎 吉・川島 本館棟外壁改修工事
工事箇所： 吉野川市川島町宮島

徳島県県土整備部宮繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	図番A-07 及び設計書P.6（外壁タイル改修について） 外壁タイル（既存は二丁掛タイル）の張替（復旧）について設計書では0.3m ² のモザイクタイルとなっておりますが、タイルの種類は、「モザイクタイル、二丁掛タイル」どちらでしょうか？ また使用するタイルは、標準品の近似色でよいのか、特注焼きのどちらでしょうか？	設計書（金抜き）のとおり積算してください。 本工事の対象とする場合は、設計変更の対象とします。 また、建築改修工事特記仕様書(4)に記載のとおり、標準品の近似色としてください。
2	特記仕様書6 章その他（喫煙所テラスについて） 喫煙所テラスのアルミ型材既製品とありますが、参考品番を教えてください。 また参考図面があればいただきたいです。（敷地配置図をみると片側を壁に取り付けるようになっているように思えます。） 喫煙所ということで屋根材に関して不燃仕様の有無有りますでしょうか。	喫煙所アルミテラスの参考メーカー等は以下のとおりです。 参考メーカー：LIXIL 参考品名：スピーネ R型 テラスタイプ 参考図面は、メーカーのHPを参照してください。 屋根材については、22条区域指定外のため、不燃仕様は不要です。