

質問に対する回答書（1回目）

工 事 名： R 7 営繕 穴吹高等学校 美・穴吹 トイレ改修工事管
工事箇所： 美馬市穴吹町穴吹

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	本館工事でパイプスペース内の給水配管改修部で1階のパイプスペースから体育館への給水配管があるのですが体育館への仮設給水は、不要なのでしょうか 他の箇所への仮設は、不要でしょうか	体育館への給水はM-04図面右下に記載の注記（共通）のとおりです。 契約後、現場状況の確認し、施工方法が変更となる場合は、設計変更の対象とします。
2	本館工事で消火栓配管も改修のようですが工事期間中消火栓使用不可になりますが予防措置は、不要なのでしょうか	設計書（金抜き）のとおりに積算してください。 契約後、現場状況の確認及び防火管理者との協議により、施工方法について協議します。