

質 問 回 答 書

次の工事に関する質問に回答します。

令和7年10月17日

工 事 名：R7那土 国道195号（助3号橋） 那賀・木頭助 橋梁塗装工事

路線名等：一般国道195号

工事箇所：那賀郡那賀町木頭助

番号	質問事項	回 答
1	剥離の回数について 事前塗膜剥離試験を行って、剥離回数、剥離剤の使用量を決定すると考えていいのですか？	事前塗膜剥離試験を行い、必要な剥離回数、剥離剤の使用量を決定します。
2	塗膜除去の廃材（塗膜、防護服、養生シート等）について 過去の塗装記録表（図面 参考）から、鉛が含有していると思われますが、運搬費、処分費については、別途 計上と考えていいのですか？	塗膜除去の廃材等（塗膜、防護服、養生シート等）の処分場までの運搬費、処分費については、別業務で発注します。
3	ブラスト廃材の処分について ブラスト廃材の処分費（運搬、溶出試験費を含む）については、別途 計上と考えていいのですか？	ブラスト廃材の処分費については処分場の受け入れ条件等を確認した上で必要な費用を追加計上します。