

質問回答書

工事名：R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド基盤工事

路線名：鳴門総合運動公園

工事箇所：鳴門市撫養町立岩

番号	質問内容	回答
1	・使用材料について 地下排水工：1～3号暗渠排水管に使用する吸出し防止材の規格が記載されていないので、材料・規格等をご教示ください。	材料：ナイロン・ポリエスチル系織布 規格：厚3.0～3.3(mm)