

質問に対する回答書（1回目）

工事名： R7営繕 国府支援学校 徳・国府 小中学部棟等解体工事（扱い手確保型）
工事箇所： 徳島市国府町矢野

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	<p>1・金額について 下記共通仮設費の金額を教えてもらえませんでしょうか、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交通誘導員 120人 ・仮囲い 成形鋼板 H=3.0m L=290m 4か月 ・キャスター ゲート W5.0m x H1.8m 1箇所 4か月 ・敷設板 1524x6096 9枚 3か月 ・焼却炉本体撤去 運搬・処分 内訳書 P44 <p>また、焼却炉本体撤去の測定はどこまで必要でしょうか？</p>	<p>次の金額を計上しております。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交通誘導員：2,295,000円 ・仮囲い 成形鋼板：2,726,000円 ・キャスター ゲート：55,607円 ・敷設板：334,400円 ・焼却炉本体撤去：2,250,000円 <p>焼却炉本体撤去の測定は、以下の内容を見込んでおります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・付着物ダイオキシン類測定 ・付着物重金属類測定 ・作業中（空気ダイオキシン類測定） ・洗浄水ダイオキシン類測定 ・洗浄水重金属類測定
2	<p>3・経費率について 下記工事について経費率で新営工事又は改修工事又はとりこわし工事又は処分費又は率対象外の経費率のどちらで計算しているか、確認をお願いします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①直接仮設 内訳書 P13 ②・根切り・埋め戻し（B種）・再生クラッシャーラン 内訳書P14、 ③天井不燃ボード t=9撤去（アスペストみなし含有） 内訳書 P18 ④ 土工事 内訳書P29 ⑤汲取り清掃費 内訳書P30 ⑥冷媒フロン回収（別紙00-0005） 内訳書 P32 ⑦焼却炉本体撤去 運搬・処分 内訳書 P44 ⑧・根切り・砂利地業再生切込み碎石 内訳書 P47 	<p>次により積算してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①直接仮設：改修工事 ②根切り・埋め戻し（B種）・再生クラッシャーラン：改修工事 ③天井不燃ボード t=9撤去（アスペストみなし含有）：改修工事 ④土工事：改修工事 ⑤汲取り清掃費：改修工事 ⑥冷媒フロン回収：改修工事 ⑦焼却炉本体撤去 運搬・処分：とりこわし工事 ⑧根切り・砂利地業再生切込み碎石：改修工事