

## 回 答 書

工 事 名 : R7徳土 徳島小松島港（赤石地区）小・和田津開 受変電設備改修工事  
路線名等 : 徳島小松島港（赤石地区）  
工事箇所 : 小松島市和田津開町北

No	質問内容	回答
1	機器増設について、既設盤に機器取付スペースがあると考えて宜しいでしょうか。	あります。
2	三相結線図がありません。また増設VCBと既設VCB間にて制御のやり取りが必要な場合ご教授下さい。	増設VCBと既設VCB間での制御回路の取り合いはございませんが、既設計器回路、制御電源などの取り合いは必要となります。 また、三相結線図は着工後に現地調査を実施し、実際の配線状況や機器配置を確認し作成願います。
3	高圧機器製作納期について、年度末で機器製作納期が工期末までに間に合わない可能性があります。上記の理由で納期が遅延する場合は、工事の延伸協議は可能でしょうか。	「徳島県土木工事における設計変更ガイドライン（案）（R6.7改訂版）」に基づいて対応します。 ただし、「現場説明書1-1」の通りです。